W ü t h r i c h
Architekten AG
Hauptstrasse 89
2575 Täuffelen

Tel 032 396 27 26
Fax 032 396 27 85
info@wuethrich-arch.ch
www.wuethrich-arch.ch

Aktennotiz

Umbau Bauernhaus Vorderdorf 30, 2577 Siselen

Ort: Vorderdorf 30, 2577 Siselen

Datum/Zeit: Mittwoch 13.10.2021, 16.45 Uhr

Teilnehmer: Rolf Weber, Kantonale Denkmalpflege
Marc Blösch, Wüthrich Architekten AG

Ehemalige Hauseingangstüre im Wohnteil EG Süd
- Die Fenstertüre kann so belassen werden, flügelbündige Sprossen werden aufgesiegelt.

Fenstertüre EG Ost
- Die Fenstertüre wird demontiert, die Brüstung aufgemauert und ein gewöhnliches Fenster analog den anderen im EG eingebaut.

Sprossen im Wohnteil EG und OG
- Es werden überall flügelbündige Sprossen aufgesiegelt.

Hauseingangstüre EG Nord
- Eventuell kann die alte Hauseinganstüre verwendet werden, um daraus ein Türdoppel für die Aussenseite der neuen Türe zu machen. Ansonsten soll aussen ein Türdoppel im Stil der alten Türe vorgesehen werden. (siehe Skizze)

Klinkerfassade Süd
- Die ehemalige Klinkerfläche muss nicht mit Verblendern rekonstruiert werden.
  Sie kann mit einem glatten grauen Verputz versehen werden, oben begrenzt von einem horizontalen Gurt, unten von einem ungestrichenen Zementsockel. Von der Gliederung her wie der bestehende Fassadenabschnitt daneben. (siehe Skizze)

Filter bei Stalltüren und Hebeschieber EG
- Bei den beiden Stalltüren Süd und den Hebeschiebern Süd müssen keine Filter vorgesehen werden. Stattdessen sind die Fensterrahmen der erwähnten Fenster aussen in anthrazit zu streichen.

Holzwetterschenkel
- Generell sind vorerst keine Holzwetterschenkel vorzusehen.

Fassadenschalung
- Die naturbelassene, sägerohe Fassadenschalung mit T-Leiste wurde von der KDP gutgeheissen.

Filter bei Fenstern OG
- Die vorgelegte Skizze wurde von der KDP gutgeheissen mit der Anmerkung, dass die Lichtschlitze und die Tiefe der Lamellen dasselbe Mass haben sollen, sprich 10cm Zwischenraum und Lamellen mit 2x10cm Abmessung. (siehe Skizze)

Glasziegel

- Glasziegel sind für die KDP in Ordnung. Sie sollen möglichst in Bändern oder rautenförmig angeordnet werden.

Malerarbeiten am alten Wohnteil


- Ein allfälliger neuer Anstrich soll in derselben Farbe erfolgen wie bestehend.
  Dies ist ein gebrochenes Weiss auf einem Wormserputz.

Rückhalter der Fensterläden


- Das Muster für die Rückhalter wurde der KDP vorgelegt und gutgeheissen.
  Es muss farblich der Fensterladenfarbe angepasst werden.

Schluss der Sitzung ca. 17.30 Uhr


Für das Protokoll: Wüthrich Architekten AG, Marc Blösch




Skizze Türdoppel
Hauseingangstüre Nord



Skizze Ausschnitt ehemalige
Klinkerfassade Süd





Skizze Filter bei Fenster OG und DG